令和7年度 水質検査結果　　検査場所：小郡市津古 地内　　検査機関：福岡県南広域水道企業団

		項目	水質基準	単位	検査回数	4/9	5/21	6/10	7/9	8/20	9/9	10/16	11/12	12/9	1/15	2/18	3/10	最高	最低	平均
		気温		℃		17.0	26.0	21.5	29.5	29.0	28.0	27.0	16.5	8.5	8.0	8.0	9.0	29.5	8.0	19.0
		水温		℃		15.5	21.0	22.5	28.5	29.5	29.0	27.0	21.0	11.0	11.0	11.0	12.5	29.5	11.0	20.0
		残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	12回/年	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.30	0.36
水質基準	1	一般細菌	100/mL以下	mg/L		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		－	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.08	－	－	0.09	0.14	0.08	0.11
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		－	－	0.021	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.009	0.022	0.008	0.015
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.003	<0.002	<0.002
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	0.003	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		－	－	0.034	－	－	0.035	－	－	0.018	－	－	0.019	0.035	0.018	0.027
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	0.012	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.006	0.014	0.006	0.010
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.007	0.010	0.007	0.009
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	0.06	－	－	0.07	－	－	0.04	－	－	0.03	0.07	0.03	0.05
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
	35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	mg/L	12回/年	12	10	11	11	10	11	11	11	12	12	13	14	14	10	12
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	91	－	－	114	－	－	101	－	－	100	114	91	102
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		－	－	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	0.000001
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12回/年	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.8
	47	pH値	5.8以上8.6以下			7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
	48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質基準への適合・不適合の判定(基1～51)						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度 水質検査結果　　検査箇所：小郡市福童 地内　　検査機関：福岡県南広域水道企業団

		項目	水質基準	単位	検査回数	4/9	5/21	6/10	7/9	8/20	9/9	10/16	11/12	12/9	1/15	2/18	3/10	最高	最低	平均
		気温		℃		20.5	26.0	21.5	31.0	31.0	30.5	28.0	17.0	9.0	8.0	10.0	9.0	31.0	8.0	20.1
		水温		℃		17.0	23.0	23.0	29.5	32.0	31.0	28.0	21.0	11.5	12.0	11.5	14.0	32.0	11.5	21.1
		残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	12回/年	0.35	0.35	0.35	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.35	0.15	0.30
水質基準	1	一般細菌	100/mL以下	mg/L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	<0.001
	16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	0.06	－	－	0.06	0.12	0.06	0.09
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		－	－	0.020	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.014	0.022	0.008	0.016
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		－	－	0.034	－	－	0.037	－	－	0.019	－	－	0.025	0.037	0.019	0.029
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.009	0.010	0.005	0.008
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.008	0.010	0.007	0.009
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.005	0.002	0.003
	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.02	0.04	0.02	0.03
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
	35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	mg/L	12回/年	13	10	11	12	10	12	13	14	13	12	15	16	16	10	13
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	118	－	－	133	－	－	129	－	－	126	133	118	127
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L		0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6
	47	pH値	5.8以上8.6以下			7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
	48	味	異常でないこと		12回/年	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質基準への適合・不適合の判定(基1～51)						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度 水質検査結果　　検査場所：久留米市北野町大城 地内　　検査機関：福岡県南広域水道企業団

		項目	水質基準	単位	検査回数	4/9	5/21	6/10	7/9	8/20	9/9	10/16	11/12	12/9	1/15	2/18	3/10	最高	最低	平均
		気温		℃		17.0	26.0	25.0	31.5	36.0	31.0	26.0	14.0	7.5	7.0	8.0	11.0	36.0	7.0	20.0
		水温		℃		16.5	24.0	22.0	32.0	35.0	29.0	28.0	21.5	15.0	11.0	12.0	13.0	35.0	11.0	21.6
		残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	12回/年	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25	0.35	0.20	0.27
水質基準	1	一般細菌	100/mL以下	mg/L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		－	－	0.10	－	－	0.13	－	－	0.06	－	－	0.06	0.13	0.06	0.09
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		－	－	0.020	－	－	0.025	－	－	0.007	－	－	0.010	0.025	0.007	0.016
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	0.004	0.003	0.004
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		－	－	0.034	－	－	0.040	－	－	0.018	－	－	0.020	0.040	0.018	0.028
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.006	0.011	0.005	0.008
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.007	0.011	0.007	0.009
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.03	0.04	0.02	0.03
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
	35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	mg/L	12回/年	13	10	11	12	10	12	13	13	13	13	15	16	16	10	13
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	117	－	－	126	－	－	129	－	－	130	130	117	126
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L		0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6
	47	pH値	5.8以上8.6以下			7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6
	48	味	異常でないこと		12回/年	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質基準への適合・不適合の判定(基1～51)						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度 水質検査結果　　検査場所：大刀洗町大字三川 地内　　検査機関：福岡県南広域水道企業団

		項目	水質基準	単位	検査回数	4/9	5/21	6/10	7/9	8/20	9/9	10/16	11/12	12/9	1/15	2/18	3/10	最高	最低	平均
		気温		℃		17.0	24.0	25.0	31.0	35.0	31.5	26.0	16.0	7.5	7.0	10.0	9.0	35.0	7.0	19.9
		水温		℃		16.0	22.0	22.0	31.0	33.0	32.0	28.0	22.0	17.0	12.0	12.0	13.0	33.0	12.0	21.7
		残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	12回/年	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.20	0.25
水質基準	1	一般細菌	100/mL以下	mg/L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L		－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	0.06	－	－	0.06	0.12	0.06	0.09
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		－	－	0.020	－	－	0.024	－	－	0.008	－	－	0.010	0.024	0.008	0.016
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		－	－	0.034	－	－	0.040	－	－	0.019	－	－	0.021	0.040	0.019	0.029
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.006	0.010	0.005	0.008
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.008	0.011	0.007	0.009
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003
	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.02	0.04	0.02	0.03
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
	35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	mg/L	12回/年	13	10	11	12	10	12	13	13	13	12	15	16	16	10	13
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	114	－	－	134	－	－	121	－	－	125	134	114	124
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L	4回/年	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L		0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6
	47	pH値	5.8以上8.6以下			7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
	48	味	異常でないこと		12回/年	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	度		<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質基準への適合・不適合の判定(基1～51)						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合